



**„Wodociągi” Sp. z o.o.**  
**ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy**  
**Tel.: +48 774391932, Fax.: +48 774391742**  
**www.wodgluch.pl**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

**ZP/04/2012**

Głuchołazy, dnia **23.02.2012 r.**

**ZMIANA Nr 1**  
**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW**  
**ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)**  
**Z DNIA 23.02.2012 r.**

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

**Budowa przyłączy kanalizacyjnych ze zbiorczego systemu kanalizacyjnego „Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach do budynków na terenie gminy Głuchołazy w miejscowościach Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gierałcice.**

Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1. **Zmiana Nr 1 SIWZ** – Wprowadza się modyfikację zapisów Części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia ST-04 Obiekty sieciowe pkt. 5.2.2. Pompownie przydomowe, strona ST/49.

Wykreśla się w drugim zdaniu słowa "typu młotkowego".

Po wprowadzeniu modyfikacji niniejsze zdanie posiada następującą treść:

"Projektuje się jednopompowe przepompownie przydomowe ścieków:

- Wydatek:  $Q = 0,48$  l/s, przy wysokości podnoszenia  $H = 45$  m,
- rozdrabniacz,
- moc silnika  $P = 800$  W,
- zasilanie prądem jednofazowym 230V, 50Hz,
- zbiornik z polietylenu,
- średnica zbiornika DN = 600 mm,
- pokrywa typu lekkiego."

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zmienioną:

- ST-04 Obiekty sieciowe - strona ST/49

2. **Zmiana Nr 2 SIWZ** – Zmianie ulega termin składania ofert określony w pkt. 19.1. Części I SIWZ - Informacja dla Wykonawców (IDW).

**Jest w SIWZ w pkt. 19.1 IDW:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  
**„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze** w terminie:

do dnia	<b>21.03.2012 r.</b>	do godziny	<b>11:00</b>
---------	----------------------	------------	--------------

**Powinno być w SIWZ w pkt. 19.1 IDW:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  
**„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze** w terminie:

do dnia	<b>22.03.2012 r.</b>	do godziny	<b>11:00</b>
---------	----------------------	------------	--------------

3. **Zmiana Nr 3 SIWZ** – Zmianie ulega termin otwarcia ofert określony w pkt. 21.1. IDW.

**Jest w SIWZ w pkt. 21.1 IDW:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  
**„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej, na I piętrze**

w dniu	<b>21.03.2012 r.</b>	o godzinie	<b>11:15</b>
--------	----------------------	------------	--------------

**Powinno być w SIWZ w pkt. 21.1 IDW:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  
**„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głucholazy, Polska w Sali konferencyjnej, na I piętrze**

w dniu	<b>22.03.2012 r.</b>	o godzinie	<b>11:15</b>
--------	----------------------	------------	--------------

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2) ustawy Pzp, stosownie do zmian wprowadzonych w SIWZ, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.02.2012r.