



„Wodociągi” Sp. z o.o.
ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy
Tel.: +48 774391932, Fax.: +48 774391742
www.wodgluch.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZP/01/2014

**Odpowiedzi Zamawiającego Nr 1
na pytania Wykonawców**

do

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)**

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 907 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

**Przebudowa i termomodernizacja budynków Spółki „Wodociągi” Sp. z o.o.
w Głuchołazach, ul. Reymonta 12.**

Głuchołazy, dnia 09.04.2014 r.

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), udzielam Wykonawcom wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1

1. Prosimy o wyjaśnienie następującej nieścisłości projektowej dotyczącej zadania "Przebudowa i remont budynków Spółki Wodociągi w Głucholazach":

- na rysunku zestawienia stolarki - witryna W1 posiada inne wymiary na schemacie i inne w tabeli wymiarów w świetle, jak również na rysunkach rzutu parteru i przekroju występują wzajemnie sprzeczne wymiary - prosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie.

Odpowiedź na pytanie 1:

Informuję, że wymiary witryny W1 na schemacie w zestawieniu stolarki drzwiowej wewnętrznej są błędne. Wymiary w świetle otworu (S_o i H_o) oraz na rzucie i przekroju są spójne i wynoszą odpowiednio: $S_o = 2860$ mm (286 cm) i $H_o = 278$ mm (278 cm).

Należy jednak pamiętać, że ostateczne wymiary Wykonawca sprawdzi na miejscu budowy po uwzględnieniu wykonania warstwy podłogi, ścian działowych i sufitu podwieszanego. Wymiary należy sprawdzić przed zamówieniem witryny.

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi Zamawiający zamieści na stronie internetowej schemat witryny W1 z prawidłowymi wymiarami.

Kierownik Zamawiającego

Wiceprezes Zarządu

Prokurent

Dariusz Wór-Grech

Emilia Frąckowiak

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.04.2014 r.